

Πίνακας	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΥΓΠ		1,60 kW	2,45 kW	
ΥΠ-ΙΣ		2,00 kW	0,65 kW	0,10 kW
ΥΠ-ΟΡ		2,80 kW	1,00 kW	0,10 kW

Σύνολο Εγκ/νων Φορτίων	0,00 kW	6,40 kW	4,10 kW	0,20 kW
Συντελεστής Ζήτησης	1,00	1,00	1,00	1,00
Συντελεστής Ετεροχρονισμού	1,00	0,48	0,60	1,00
Απορροφούμενη Ισχύς	0,00 kW	3,07 kW	2,46 kW	0,20 kW

Συνολ. Εγκατεστημένη Ισχύς	10,70 kW
Συνολ. Απορρ. ενεργός Ισχύς	5,73 kW
Εφεδρεία	10 %
Συνολική απορ. Ισχύς	6,31 kW
Συντ. ισχύος (cosφ)	0,80
Συνολική απορ. φαινομένη Ισχύς	7,88 kVA