R=(2xρ)/(nxD) = 2.5 Ω - Τιμή θεμελιακής γείωσης
ρ=100 Ωm - Αντίσταση εδάφους
D=√(4xA)/π= 25.5 m - Ισοδύναμη διάμετρος
A= 509 m2 - Εμβαδόν περικλειόμενης επιφάνειας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	
	Θεμελειακή γείωση
	Κύριος ζυγός γείωσης
	Ζυγός γείωσης
	Κύριος ακροδέκτης γείωσης
	Ακροδέκτης γείωσης
Μ	Μετρητής Δ.Ε.Η
	Σημειακή γείωση
	Ηλεκτρική παροχή
	Σφιχτήρας Τ & διασταυρώσεως για σύνδεση αγωγού με ταινία 30mm
	Αγωγός γείωσης χάλκινος διατομής 16mm2





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ **ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΕΡΓΟ **ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ**

ΘΕΣΗ **ΒΕΝΕΡΑΤΟ**
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Ι5

ΚΛΙΜΑΚΑ: **1 : 100**

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012**

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ