



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Γαχ. Δ.νση : Διονυσίου 13 Α.
Ταχ. Κώδικα : 71601
Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ.

Ηράκλειο, 18/ 02/2014
Προμήθεια και εγκατάσταση
Συστήματος ασφαλείας για την
Υπηρεσία Πρασίνου.
ΚΑ: 35-7135.002

Τηλέφωνο 2810-247509

Αρ. Fax : 2810-244747
Ηλ/κή Δ/νση : [theodoropoulos-
v@heraklion.gr](mailto:theodoropoulos-v@heraklion.gr)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το συγκεκριμένο τεύχος αφορά τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας που αφορά τα κτίρια της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Κεντρική μονάδα συστήματος συναγερμού 8 ζωνών, υποστήριξης 4 υποσυστημάτων, μέγιστος αριθμός 8 πληκτρολογίων, με κάρτα επέκτασης και δυνατότητα επέκτασης έως 32 ζώνες.
2. Κεντρική μονάδα συστήματος συναγερμού 6 ζωνών, υποστήριξης 2 υποσυστημάτων, μέγιστος αριθμός 8 πληκτρολογίων, με κάρτα επέκτασης 8 ζωνών και δυνατότητα επέκτασης έως 16 ζώνες.
3. Πληκτρολόγιο LCD σταθερών χαρακτήρων έως 64 ζώνες με πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς ανάγκης και πανικού.
4. Πληκτρολόγιο LED 8 ζωνών, με μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα ένδειξης ζωνών και λειτουργιών.
5. Κάρτα επέκτασης 8 ζωνών

6. Μαγνητική επαφή συστήματος ασφαλείας.
7. Σειρήνα συναγερμού συστήματος
Ασφαλείας, εξωτερική αυτόνομη αυτοτροφοδοτούμενη.
8. Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων –μικροκυματικός, διπλής λειτουργίας.
9. Σειρήνα εσωτερική πιεζοηλεκτρική, τροφοδοσίας 12 V & ήχος 110 db.
10. Συσσωρευτής 7,2 Ah
11. Συσσωρευτής 1,3 Ah
12. Μετασχηματιστής από 220V στα 16,6 V, ισχύος 40W
13. Καλώδια-εγκατάσταση

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο συντάκτης

Ο προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Έργων

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός