



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**  
**ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**  
 Ταχ. Δ/ση: Κηποθέατρο Καζαντζάκη, 71201  
 Πληροφορίες: Δρ Μ. Βασαρμιδάκη  
 Τηλ.: 2810-244057, 289320  
 Fax: 2810-283607  
 E-mail: vasarmidaki-m@heraklion.gr

Ηράκλειο, 03 /06/ 2014

Αρ. Πρωτ.: 120924

**ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών**  
**για την «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους»**

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
- 7) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

**Συντάσσουμε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές για την παραπάνω προμήθεια**

α/α	κωδικός CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΜ
1	42122130-0	αντλία φυγοκεντρική κατακόρυφη επιφανείας, πολυβάθμια, τριφασική PETROLO, HP 5,5, (KW 4), με μέγιστη παροχή 61 m <sup>3</sup> σε μανομετρικό 37 m, με είσοδο 11/2" και έξοδο 11/2" (μία από δίδυμο αντλητικό)	τεμ
2	42122130-0	υποβρύχια αντλία μονοφασική ανοξειδωτη, 2HP, με στόμια 11/2' και παροχή 10 m <sup>3</sup> /h σε μανομετρικό 20 m, με φλοτεροδιακόπτη και καλώδιο	τεμ
3	42122130-0	υποβρύχια αντλία μονοφασική 1,5 HP, ανοξειδωτη, με παροχή 6 κυβ/ώρα σε μανομετρικό 20 m και παροχή 2 κυβ/ώρα σε μανομετρικό 40 m, με φλοτεροδιακόπτη και καλώδιο	τεμ
4	42122130-0	αντλία επιφανείας 5,5 HP/380V, τριφασική διπτέρυγη με παροχή 15 m <sup>3</sup> /h σε μανομετρικό 42 m και με παροχή 7,2 m <sup>3</sup> /h σε μανομετρικό 70 m	τεμ
5	44115210-04	πιεστικό δοχείο οριζόντιο με πόδια, 25 λίτρων με τα εξαρτήματα συνδεσμολογίας του (εύκαμπτο σωλήνα 1", μήκους 80 εκ , βαλβίδα αντεπιστροφής και μαστό)	τεμ
6	44115210-04	πιεστικό δοχείο κατακόρυφο με πόδια, 100 λίτρων με τα εξαρτήματα συνδεσμολογίας του (εύκαμπτο σωλήνα 1", μήκους 80 εκ , βαλβίδα αντεπιστροφής και μαστό)	τεμ
7	44115210-04	πρεσσοστάτης οθόνης 10 Atm	τεμ

**Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ**

Δρ Μαρία Βασαρμιδάκη  
 Γεωπόνος ΓΠΑ με Γ' Βαθμό

**ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**  
**α.α.**

Εμμ. Αχλαδιανάκης  
 Εκτελών Χρέη Αντιδημάρχου