



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Κηποθέατρο Καζαντζάκη, 71201
Πληροφορίες: Δρ Μ. Βασαρμιδάκη
Τηλ.: 2810-244057, 289320
Fax: 2810-283607
E-mail: vasarmidaki-m@heraklion.gr

Ηράκλειο, 21 /08/ 2014

Αρ. Πρωτ.: 129323

**ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
για την «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους»**

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
- 7) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Συντάσσουμε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές για την παραπάνω προμήθεια

α/α	κωδικός CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΜ
1	42122130-0	Αντλία φυγοκεντρική οριζόντια επιφανείας, πολυβάθμια, τριφασική PEDROLLO, HP 5,5 (KW 4), με 2900 rpm, με μέγιστη παροχή 15 m ³ /h σε μανομετρικό 37 m με είσοδο 11/2" και έξοδο 11/2" (μία από δίδυμο αντλητικό)	τεμ
2	αντλία 42122130-0	Αντλία υποβρύχια, με ηλεκτροκινητήρα, 5'', μονοφασική ανοξειδωτή (σώμα αντλίας, κινητήρας, φίλτρο, άξονας), με πτερωτές από τεχνοπολυμερές, 2HP, με αναρρόφηση νερού από τον πάτο, με στόμιο 11/2', με παροχή 10 m ³ /h σε μανομετρικό 20 m, με φλοτεροδιακόπτη και καλώδιο 20 m, IP 68, με ενσωματωμένο πυκνωτή και θερμική προστασία	τεμ
3	42122130-0	Αντλία υποβρύχια, με ηλεκτροκινητήρα, 5'', μονοφασική, ανοξειδωτή (σώμα αντλίας, κινητήρας, φίλτρο, άξονας), με πτερωτές από τεχνοπολυμερές 1,5 HP, με στόμιο 11/2'', με αναρρόφηση νερού από τον πάτο, με παροχή 5,4 m ³ /h σε μανομετρικό 14 m, με φλοτεροδιακόπτη και καλώδιο m, με φλοτεροδιακόπτη και καλώδιο 20 m, IP 68, με ενσωματωμένο πυκνωτή και θερμική προστασία	τεμ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Δρ Μαρία Βασαρμιδάκη
Γεωπόνος ΓΠΑ με Γ' Βαθμό

**ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
α.α.**

Εμμ. Αχλαδιανάκης
Εκτελών Χρέη Αντιδημάρχου