



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Κηποθέατρο Καζαντζάκη, 71201  
Πληροφορίες: Δρ Μ. Βασαρμιδάκη  
Τηλ.: 2810-244057, 289320  
Fax: 2810-283607  
E-mail: vasarmidaki-m@heraklion.gr

Ηράκλειο, 29 /08/ 2014

Αρ. Πρωτ.: 132493

**ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών  
για την «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους»**

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
- 7) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

**Συντάσσουμε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές για την παραπάνω προμήθεια**

α/α	κωδικός CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΜ
2	42122130-0	Αντλία υποβρύχια, με ηλεκτροκινητήρα, 5΄΄, μονοφασική ανοξειδωτή (σώμα αντλίας, κινητήρας, φίλτρο, άξονας), με πτερωτές από τεchnοπολυμερές, 2HP, με αναρρόφηση νερού από τον πάτο, με στόμιο 11/2΄, με παροχή 10 m <sup>3</sup> /h σε μανομετρικό 20 m, με φλοτεροδιακόπτη και καλώδιο 20 m, IP 68, με ενσωματωμένο πυκνωτή και θερμική προστασία	τεμ

**Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ**

Δρ Μαρία Βασαρμιδάκη  
Γεωπόνος ΓΠΑ με Γ΄ Βαθμό

**ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
α.α.**

Εμμ. Αχλαδιανάκης  
Εκτελών Χρέη Αντιδημάρχου