

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ>>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL 22-600-700(CPV-44621110-3)	TEM	8,00	66,00	528,00
2	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL 22-600-900(CPV-44621110-3)	TEM	8,00	80,00	640,00
3	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL 22-900-700(CPV-44621110-3)	TEM	6,00	82,50	495,00
4	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL 22-900-900(CPV-44621110-3)	TEM	4,00	109,00	436,00
5	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL 22-900-700(CPV-44621110-3)	TEM	8,00	82,50	660,00
6	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL 33-900-700(CPV-44621110-3)	TEM	4,00	129,00	516,00
7	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL 33-900-900(CPV-44621110-3)	TEM	4,00	160,00	640,00
8	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL 33-600-700(CPV-44621110-3)	TEM	4,00	154,00	616,00
9	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΟ 16 ΦΕΤΕΣ 905(CPV-44621110-3)	TEM	3,00	196,50	589,50
10	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΟ 20 ΦΕΤΕΣ 655(CPV-44621110-3)	TEM	3,00	164,00	492,00
11	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΟ 20 ΦΕΤΕΣ 505(CPV-44621110-3)	TEM	6,00	154,00	924,00
12	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ ΤΡΙΣΤΗΛΟ 16 ΦΕΤΕΣ905(CPV-44621110-3)	TEM	3,00	143,00	429,00
13	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ ΤΡΙΣΤΗΛΟ 20 ΦΕΤΕΣ905(CPV-44621110-3)	TEM	6,00	178,00	1.068,00
14	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ	TEM	8,00	149,00	1.192,00

	ΤΡΙΣΤΗΛΟ 20 ΦΕΤΕΣ655(CPV-44621110-3)				
15	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ ΤΡΙΣΤΗΛΟ 26 ΦΕΤΕΣ505(CPV-44621110-3)	TEM	4,00	192,00	768,00
16	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ ΤΡΙΣΤΗΛΟ 30 ΦΕΤΕΣ905(CPV-44621110-3)	TEM	1,00	200,00	200,00
15	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ ΤΡΙΣΤΗΛΟ 28 ΦΕΤΕΣ905(CPV-44621110-3)	TEM	6,00	198,00	1.188,00
16	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ ΤΡΙΣΤΗΛΟ 18 ΦΕΤΕΣ905(CPV-44621110-3)	TEM	9,00	153,00	1.377,00
17	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΟ 25 ΦΕΤΕΣ 905(CPV-44621110-3)	TEM	4,00	263,00	1.052,00
18	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΑΝ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΟ29 ΦΕΤΕΣ 655(CPV-44621110-3)	TEM	1,00	235,00	235,00
19	ΑΥΤ. ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΙΟΥ	TEM	20,00	4,30	86,00
20	ΑΥΤ. ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	TEM	10,00	26,50	265,00
21	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ	TEM	15,00	10,80	162,00
22	ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ, ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 3/8Χ 1/2	TEM	10,00	0,60	6,00
23	ΤΑΦ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΟΡΙΧ. 18Χ2 Χ 18Χ2	TEM	20,00	5,50	110,00
24	ΤΑΦ ΣΥΣΦΙΞΗΣΟΡΙΧΑΛΚΙΝΟ 18Χ1/2Χ18 ΘΥΛ.	TEM	20,00	4,40	88,00
25	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΟΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 18Χ2	TEM	10,00	4,80	48,00
26	ΡΑΚΟΡ 28Χ3Χ1 ΑΡΣ.	TEM	10,00	5,60	56,00
27	ΡΑΚΟΡ 32Χ3Χ1 ΑΡΣ	TEM	10,00	7,21	72,10
28	ΡΑΚΟΡ32Χ3Χ1 ΘΥΛ.	TEM	10,00	8,00	80,00
29	ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 18Χ2Χ18Χ2	TEM	20,00	3,80	76,00
	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ28	MM	60,00	8,25	495,00
	ΓΩΝΙΑ ΟΡΙΧ. 1"	TEM	15,00	3,50	52,50
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΣΩΛΙΝΙΟΥ ΙΣΙΟΣ	TEM	30,00	4,85	145,50
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ	TEM	20,00	17,00	340,00
	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 16Χ2	TEM	20,00	1,87	37,40
	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 18Χ2	TEM	20,00	1,87	37,40

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15	MM	99,00	3,95	391,05
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ18	MM	99,00	4,94	489,06
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ22		30,00	6,26	187,80
ΤΑΦ ΟΡΙΧΑΛΚΥΝΟ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ 18X18)(CPV-44621110-3)		30,00	4,80	144,00
ΤΑΦ ΟΡΙΧΑΛΚΥΝΟ 18X1/2X(2)(CPV- 44621110-3)		80,00	2,90	232,00
ΡΑΚΟΡ ΘΥΛΙΚΟ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ 18X2X1/2'' (CPV-44621110-3)		80,00	5,12	409,60
ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ 18X2X1/2'' (CPV-44621110-3)		100,00	5,71	571,00
ΣΩΛΗΝΑ ΧΡΩΜΕ ΕΞ. ΒΡΟΓΧΟΥ Φ15 90 CM	TEM	20,00	4,20	84,00
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ 32X3 ΜΑΥΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	MM	100,00	2,30	230,00
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ 28X3 ΜΑΥΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	MM	100,00	1,40	140,00
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ 18X2ΜΑΥΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	MM	100,00	0,90	90,00
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 140 ΛΙΤΡΑ	TEM	6,00	230,00	1.380,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV- 4460000-2)	TEM	1,00	3.839,00	3.839,00
			ΣΥΝΟΛΟ	24.389,91
	0,41	5.609,68	ΦΠΑ 23%	5.610,09
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	30.000,00

Συντάχθηκε
Σπανουδάκη Παρασκευή

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας**

**Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Β' βαθμό**