



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μ. Παπαδοπούλου 4

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 712.02- ΤΗΛ: 300-100 και 300-090 FAX: 287-600

Ηράκλειο 17/12/2015

ΚΑ. 10-6264.005 «Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων»

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η Εργασία Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή καυστήρων θα περιλαμβάνει:

1. Αποσυναρμολόγηση λέβητα και καυστήρα
2. Εξαγωγή-καθαρισμός ελατηρίων-λέβητα
3. Καθαρισμός λέβητα-καυστήρα
4. Καθαρισμός μπεκ πετρελαίου ή αντικατάσταση
5. Καθαρισμός φίλτρου αντλίας και φίλτρου πετρελαίου
6. Έλεγχος σωληνώσεων στο χώρο του λεβητοστασίου
7. Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων
8. Στεγάνωση καπναγωγού
9. Μετρήσεις και ρύθμιση καυσαερίων
10. Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος κεντρικής θέρμανσης
11. Έκδοση φύλλου έλεγχου-θεωρημένο από σωματείο  
(Οι μετρήσεις θα γίνονται με πιστοποιημένο αναλυτή καυσαερίων)

Τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα επιβαρύνουν τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Η συντήρηση των λεβητοστασίων-καυτήρων περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Ελληνικούς Κανονισμούς, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα λεβητοστάσια των δημοτικών κτιρίων της υπηρεσίας του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Μετά το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται ΕΓΚΥΡΟ πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του λέβητα-καυστήρα των εγκαταστάσεων που θα βεβαιώνει την κάθε εργασία.

Ο προμηθευτής οφείλει να δημιουργήσει φάκελο έλεγχου για κάθε παιδικό σταθμό ή υπηρεσίας του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, που θα φυλάσσεται εντός του κτιρίου.

Ο Συντάκτης

Για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ