

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18-10-2016

ΔΗΜΟΣ : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία (CPV 31681410-0)	TEM	40,00		
2	Καλώδιο NYLHY (HO5VV-F) 3X1.5 (CPV 31224400-6)	m	650,00		
3	Καλώδιο NYLHY (HO5VV-F) 3X2.5 (CPV 31224400-6)	m	200,00		
4	Καλώδιο NYLHY (HO5VV-F) 3X6 (CPV 31224400-6)	m	200,00		
5	Καλώδιο NYLHY (HO5VV-F) 5X1.5 (CPV 31224400-6)	m	300,00		
6	Καλώδιο NYLHY (HO5VV-F) 5X2.5 (CPV 31224400-6)	m	800,00		
7	Καλώδιο NYMHY (HO5VV-U) 3X1.5 (CPV 31224400-6)	m	300,00		
8	Καλώδιο NYU (E1VV-U) 5X6 (CPV 31224400-6)	m	200,00		
9	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10A (CPV 31681410-0)	TEM	100,00		
10	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 16A (CPV 31681410-0)	TEM	100,00		
11	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 20A (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
12	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 25A (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
13	Ασφαλειοβάση 3X63A ράγας με πώμα (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
14	Ασφαλειοβάση 1X63A ράγας (CPV 31681410-0)	TEM	100,00		
15	Ασφαλειοβάση 1X16A ράγας (CPV 31681410-0)	TEM	100,00		
16	Ασφαλειοδιακόπτης μια θέσης L/N 20A (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
17	Ασφαλειοδιακόπτης μιας θέσης L/N 25A (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
18	Ραγοδιακόπτης φορτίου 1X40A (CPV 31681410-0)	TEM	100,00		
19	Ασφαλειοδιακόπτης 3X16 (CPV 31681410-0)	TEM	55,00		
20	Ασφαλειοδιακόπτης ράγας 3X20A (CPV 31681410-0)	TEM	55,00		
21	Ασφαλειοδιακόπτης ράγας 3X25A (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		

22	Ασφαλειοδιακόπτης ράγας 3Χ32Α (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
23	Ασφαλειοδιακόπτης ράγας 3Χ40Α (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
24	Ενδεικτική λυχνία ράγας τριπολική (CPV 31681410-0)	TEM	20,00		
25	Ενδεικτική λυχνία ράγας μονοπολική (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
26	Φλωτεροδιακόπτες (Ηλεκτρικά φλοτέρ) (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
27	Πίνακας διανομής εξωτερικός πλαστικός 2 σειρών και 24 θέσεων (CPV 31681410-0)	TEM	20,00		
28	Πίνακας διανομής εξωτερικός πλαστικός 3 σειρών και 36 θέσεων (CPV 31681410-0)	TEM	20,00		
29	Πίνακας διανομής χωνευτός πλαστικός 2 σειρών και 24 θέσεων (CPV 31681410-0)	TEM	10,00		
30	Πίνακας διανομής χωνευτός πλαστικός 3 σειρών και 36 θέσεων (CPV 31681410-0)	TEM	10,00		
31	Κουτί στεγανό διαστάσεων 8,00Χ8,00 cm (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
32	Μπουτόν εξωτερικό μεγάλο στεγανό (CPV 31681410-0)	TEM	25,00		
33	Ντουροφλέξ Φ13,5mm (CPV 31681410-0)	m	100,00		
34	Ντουροφλέξ Φ16 mm (CPV 31681410-0)	m	100,00		
35	Ντουροφλέξ Φ23 mm (CPV 31681410-0)	m	100,00		
36	Ντουροφλέξ Φ29 mm (CPV 31681410-0)	m	100,00		
37	Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή (CPV 31224100-3)	TEM	50,00		
38	Πρίζα σούκο χωνευτή (CPV 31224100-3)	TEM	100,00		
39	Προβολέας ασύμμετρης δέσμης Rx7s 150 W (CPV 31524210-0)	TEM	14,00		
40	Προβολέας ασύμμετρης δέσμης Rx7s 70 W (CPV 31524210-0)	TEM	14,00		
41	Σκαφάκια φθορίου 2Χ36 με starter (CPV 31524210-0)	TEM	46,00		
42	Φωτιστικά ασφαλείας LED (CPV 31524210-0)	TEM	20,00		
43	Φωτιστικά ασφαλείας ισχύος με δύο προβολείς (CPV 31524210-0)	TEM	35,00		
44	Θερμοστάτης επαφής για καλοριφερ (CPV 31681410-0)	TEM	20,00		
45	Αυτόματος διακόπτης διαρροής ραγας τριφασικός εντάσεως 4Χ63 A και ευαισθησίας 30 mA (CPV 31681410-0)	TEM	18,00		
46	Αυτόματος διακόπτης διαρροής ραγας τριφασικός εντάσεως 4Χ40 A και ευαισθησίας 30 mA (CPV 31681410-0)	TEM	18,00		

47	Αυτόματος διακόπτης διαρροής ραγας μονοφασικός εντάσεως 2Χ40 Α και ευαισθησίας 30 mA (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
48	Ρελέ φορτίου ραγας 230 V 24A δυο επαφών (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
49	Ρελέ φορτίου ράγας 24V 24A 2 επαφών (CPV 31681410-0)	TEM	50,00		
50	Πυκνωτής 25 μF (CPV 31711150-9)	TEM	20,00		
51	Πυκνωτής 30 μF (CPV 31711150-9)	TEM	20,00		
52	Πυκνωτής 35 μF (CPV 31711150-9)	TEM	20,00		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**

**Σφακιανάκη Ελένη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός τ.ε.**

**Σπανουδάκη Παρασκευή
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός τ.ε.**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε.**