ΟΔΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ πλ. 8.00 μ.

ΟΔΟΣ ΙΛΙΟΥ πλ. 8.00 μ.

ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΗ

ΟΡΙΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΜΒΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20x40x80cm ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΑΠΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 6,0m²/h~6,0m3Υ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20x80x1,20m ΜΕ [illegible]

Cours Anglaise

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ Ε=20.00 μ2

ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ 0,70x0,70m ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΛΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α/Θ ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: 16 kW (A7/W45) ~ 35o/30oC ΨΥΞΗ: 14 kW (A35/W18)~ 18o/23oC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α/Θ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:16 kW (A7/W45) ~ 80oC

BOILER ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 500L

ΧΩΡΟΣ WC ΛΟΥΤΡΟ ΝΗΠΙΩΝ Ε=12.24 μ2

ΧΩΡΟΣ WC ΑΝΔΡΩΝ Ε=8.55 μ2

ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε=22.42 μ2

ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε=24.22 μ2

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ Ε=34.76 μ2

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ε=3.62 μ2

ΑΠΟΘΗΚΗ Ε=10.74 μ2

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

χώμα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΛΙΝΟΘΗΚΗ Ε=11.60 μ2

ΑΠΟΘΗΚΗ Ε=10.36 μ2

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ Ε=7.35 μ2

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Ε=4.29 μ2

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Ε=11.15 μ2

ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 15cm ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 15cm ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ε=173.36 μ2

Ε=9.25 μ2

Ε=8.55 μ2

Ε=24.22 μ2

Ε=12.24 μ2

Ε=22.42 μ2

Ε=11.60 μ2

Ε=10.36 μ2

Ε=4.29 μ2

Ε=7.35 μ2

Ε=11.15 μ2

Ε=3.62 μ2

Ε=34.76 μ2

Ε=10.74 μ2

Ε=9.25 μ2

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ~3.1Β 3 ΚΥΚΛ.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ~3.1α 12 ΚΥΚΛ.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ~3.2β 10 ΚΥΚΛ.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ~3.2α 3 ΚΥΚΛ.

PPR Φ63

PPR Φ50

PPR Φ32

PPR Φ25

P1

P2

A-20

A-25

B

C

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ και ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
26°C/20°C 1.1 Ψ 2000 W Θ 2000 W	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ/ΧΕΙΜΩΝΑ Α/Λ ΧΩΡΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΩΡΟΥ
5	Α/Λ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	ΑΝΤΛΙΑ ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
	ΓΩΝΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
	ΔΙΚΛΕΙΔΑ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΧΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ λ=0,040(W/(m*K)) ΣΤΟΥΣ 20°C

ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ		ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ			
ΑΠΟ ¼" - ¾"	9 mm	ΑΠΟ 1½" - 2"	19 mm
ΑΠΟ 1" - 1¼"	11 mm	ΑΠΟ 2" - 4"	21 mm
ΑΠΟ 2" - 3"	13 mm	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 4"	25 mm
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 3"	19 mm		
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ			
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΜ.	9 mm	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΜ.	13 mm

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ Η ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ή ΑΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ

ΘΕΣΗ: οδός ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ - Ο.Τ. 571 - ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:		ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ:	ΕΥΘΑΛΙΑ ΛΙΑΠΑΚΗ αρχιτέκτων μηχανικός	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ αρχιτέκτων μηχανικός
ΣΤΑΤΙΚΑ:	ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΛΤΑΚΗΣ πολιτικός μηχανικός	ΣΤΑΤΙΚΑ:	ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ πολιτικός μηχανικός
Η / Μ:	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ ηλεκτρολόγος μηχανικός	Η / Μ:	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ηλεκτρολόγος μηχανικός
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ:	ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΛΥΤΗ γεωλόγος	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ γεωλόγος
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΝΙΑΣ γεωπόνος	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ γεωπόνος

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **Θ-1**

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:50

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 39783 ΔΗΜΟΦΩΝΤΑΣ 31 – 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΤΗΛ. 2810 223265 ΑΦΜ 030719598 – Β' ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		

ΘΕΩΡΗΣΗ

EMMANOUIL MANOUSAKIS

Digitally signed by EMMANOUIL MANOUSAKIS
Date: 2018.01.15 14:11:15 +02'00'