ΟΔΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ πλ. 8.00 μ.

ΟΔΟΣ ΙΛΙΟΥ πλ. 8.00 μ.

ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΗ

ΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΗ

ΟΡΙΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
M	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΤΟΛΗΣ
K	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΘΥΡΩΝ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΕΙΩΣΗΣ
	ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΕΡ – ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΕΡ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ – ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ – ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
E X Y	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΣΥΜΠΛΑΓΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ, ΣΥΜΠΛΑΓΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ, ΣΤΕΓΑΝΟ, ΣΥΜΠΛΑΓΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ (ΧΕΛΩΝΑ), ΣΤΕΓΑΝΟ, ΣΥΜΠΛΑΓΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΩΝΕΥΤΟ, ΣΤΕΓΑΝΟ, ΣΥΜΠΛΑΓΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
	ΜΟΝΑΔΑ VRF ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΕΡΑ/ΑΕΡΑ
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΗ
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ
	ΠΑΡΟΧΗ/ΑΝΑΜΟΝΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20x0,80x1,00m ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΘΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 8,0m³/h~6,0mΣΥ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
E=16.74 μ2

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
E=3.62 μ2

E=9.25 μ2

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ
E=7.35 μ2

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
E=4.29 μ2

E=173.36 μ2

E=11.76 μ2

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
E=15.95 μ2

ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ 0,70x0,70m ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΛΟ ΚΑΤΩΚΙ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ
E=20.00 μ2

Cours Anglaise

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
E=22.42 μ2

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20x0,80x1,20m ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΘΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 8,0m³/h~10,0mΣΥ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΛΙΝΟΘΗΚΗ
E=11.60 μ2

ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
E=24.22 μ2

ΧΩΡΟΣ WC ΛΟΥΤΡΟ ΝΗΠΙΩΝ
E=12.24 μ2

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ
E=5.55 μ2

WC ΑΝΔΡΩΝ
E=5.55 μ2

ΧΑΛΚΙΝΗ ΤΑΝΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30x2mm ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΥΡΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ

ΣΥΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

ΝΥΥ 3x70+35mm²/PE Φ90mm

ΝΥΥ 3x70+35mm²

ΝΥΥ 5x6mm² Γ.Π.

ΝΥΥ 5x10mm² Γ.Π.

ΝΥΥ 5x16mm² Γ.Π.

ΝΥΥ 5x4mm² Π_ΑΡΔ

ΒΑΘΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΨΟΥΣ 10cm ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Π_ΑΡΔ | Π_ΟΜΒ | Π_ΑΝ | Π_ΜΧ | Π_ΠΥΡ | Π_ΠΥ | Π_ΥΠ | Π_ΑΚΘ | Π_ΠΛ | Π_ΑΠΔ

Γ.Π.

ΣΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ

ΘΕΣΗ: οδός ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ - Ο.Τ. 571 - ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:		ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :	ΕΥΘΑΛΙΑ ΛΙΑΠΑΚΗ αρχιτέκτων μηχανικός	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ αρχιτέκτων μηχανικός
ΣΤΑΤΙΚΑ :	ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΛΤΑΚΗΣ πολιτικός μηχανικός	ΣΤΑΤΙΚΑ :	ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ πολιτικός μηχανικός
Η / Μ :	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ ηλεκτρολόγος μηχανικός	Η / Μ :	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ηλεκτρολόγος μηχανικός
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ :	ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΛΥΤΗ	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ :	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ γεωλόγος
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΝΙΑΣ γεωπόνος	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ γεωπόνος

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
ΘΕΜ. ΓΕΙΩΣΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΗΙ-1α

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:50

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜ/ ΝΙΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΤΣΑΠΑΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Α.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 39783
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 21 – 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΤΗΛ. 2810 22305
ΑΦΜ 030719598 – Β' ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΣΗ

EMMANOUIL MANOUSAKIS
Digitally signed by EMMANOUIL MANOUSAKIS
Date: 2018.01.15 13:48:42 +02'00'