ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΠΔ19
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 6-6
ΚΛ. 1:25



ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΠΔ20
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 7-7
ΚΛ. 1:25



ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ι ΦΟΡΤΙΑ

α. ΜΟΝΙΜΑ

Ιδιον βάρος Οπλισμένου Σκυροδέματος	:	25.0 KN/m^3
Ιδιον βάρος δομικού χάλυβα	:	78.0 KN/m^3
Ιδιον βάρος εδάφους	:	20.0 KN/m^3
Επικάλυψη δοκών εσωτερικών χώρων	:	4.0 KN/m^2
Επικάλυψη δαπέδων εξωστών	:	2.5 KN/m^2
Επικάλυψη μη βατού δώματος	:	2.5 KN/m^2
Επικάλυψη μη βατού δώματος με φύτευση	:	6.5 KN/m^2
Δρομικές οπτοπλινθοδομές	:	2.1 KN/m^2
Μπατικές οπτοπλινθοδομές	:	3.6 KN/m^2

β. ΚΙΝΗΤΑ

Κινητό μη βατού δώματος	:	2.0 KN/m^2
Κινητό βατού δώματος	:	5.0 KN/m^2
Κινητό Φορτίο εν γένει	:	5.0 KN/m^2
Κινητό Φορτίο κλιμάκων	:	5.0 KN/m^2
Κινητό Φορτίο εξωστών	:	5.0 KN/m^2
Ταχύτητα ανεμπόρας ανέμου (σύμφωνα με τον EC1)	:	33.0 m/sec^2
Κατηγορία εδάφους	:	IV

ΙΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Σεισμικότητα περιοχής	:	II
Οριζόντια σεισμική επιτάχυνση εδάφους	:	a_m=0.24g,
Συντελεστής Φασματικής ενίσχυσης	:	β_0=2,50
Κατηγορία εδάφους	:	(B)
Σπουδαιότητα κατασκευής	:	Σ3 γ=1.15
Συντελεστής συνδυασμού δράσεων	:	ψ_2 =0,50
Φάσμα απόκρισης	:	Κατ? ΕΑΚ2000
Συντελεστής θεμελίωσης	:	?=1,00
Συντελεστής συμπεριφοράς	:	q=3.50
Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης	:	ζ=5%

ΙΙΙ ΥΛΙΚΑ

Ασπλο σκυρόδεμα καθαριότητας	:	C12/15
Οπλισμένο σκυρόδεμα εν γένει	:	C25/30
Ελαφρό οπλισμένο σκυρόδεμα πλακών επί εδάφους	:	C16/20
Νευροχάλυβδος σκυροδεμάτων	:	B500C
Δομικός χάλυβας εν γένει	:	S275 κατ? ΕΝ10025
Κοχλίες (εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά απο σχέδιο)	:	Κατηγορία 8.8

IV ΕΔΑΦΟΣ

Σύμφωνα με την γεωτεχνική μελέτη		
Είδος εδάφους	:	Αμμ?δη? Μαργαικ? Αργιλ?
Επιτρεπόμενη τάση εδάφους	:	σ= 205 KN/m^2
Δείκτης εδάφους	:	K= 25 MN/m^3

V ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΟΦΩΝ

Δεν ελήφθη καμία πρόβλεψη

VI ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ c$_{nom}$

Κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος	:	2
Πλάκες	:	25mm
Υποστυλώματα, τοιχεία	:	30mm
Δοκοί	:	30mm
Στοιχεία θεμελίωσης (σκυροδέτηση επί στρώσης σκυροδέματος καθαριότητας)	:	50mm
Στοιχεία θεμελίωσης (σκυροδέτηση χωρίς στρώση σκυροδέματος καθαριότητας)	:	75mm
Πλάκα επί εδάφους	:	40mm

VII ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Ε.Κ.Ο.Σ. 2000/2010)
- ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Α.Κ. 2000/2010)
- ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Χ. 2008)
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Σ. 2002)
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 0 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 1 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 3 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 4 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΩΝ ΠΔ21-ΠΔ22-ΠΔ23
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 8-8
ΚΛ. 1:25



ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΠΔ23α
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 8α-8α
ΚΛ. 1:25



ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΠΔ24
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 9-9
ΚΛ. 1:25



ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

		C20/25		C25/30		C30/37		C35/45	
1.	ΔΟΚΟΙ	ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.	ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.	ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.	ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.
	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΩ	67Φ	135Φ	57Φ	107Φ	51Φ	96Φ	45Φ	85Φ
	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΤΩ	47Φ	94Φ	40Φ	80Φ	36Φ	72Φ	32Φ	64Φ
	ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΩ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ	47Φ	88Φ	40Φ	75Φ	36Φ	67Φ	32Φ	59Φ
	ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΤΩ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ	33Φ	66Φ	28Φ	56Φ	25Φ	50Φ	22Φ	45Φ
2.	ΣΤΥΛΟΙ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ		66Φ		56Φ		50Φ		45Φ
3.	ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ		94Φ		80Φ		72Φ		64Φ
4.	ΠΛΑΚΕΣ d≤0.25m ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ		47Φ		40Φ		36Φ		32Φ
	ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ		94Φ		80Φ		72Φ		64Φ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ



ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΡΑΒΔΩΝ

Φ<20 : D≥4Φ
Φ>20 : D≥7Φ



ΚΑΜΠΥΛΩΣΕΙΣ ΡΑΒΔΩΝ

	ΔΙΑΜ. ΡΑΒΔΟΥ Φ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΜΠΥΛΩΣΕΙΣ
1	< 20	4 ds
	> 20	7 ds
2	X>10 cm ΚΑΙ y>7 ds	10 ds
	X<5cm ΚΑΙ y>3 ds	15 ds
	Χ≥5 cm ΚΑΙ y≤3 ds	20 ds

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΩΝ ΠΔ25,ΠΔ27
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 10-10
ΚΛ. 1:25

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΠΔ28
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 11-11
ΚΛ. 1:25

ΕΝΤΟΛΗ ΛΗΨΕΩΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Σε κάθε διάστρωση και για ποσότητα σκυροδέματος μέχρις 150 m3 ανά κατηγορία σκυροδέματος, θα λαμβάνονται 6 κυβικά δοκίμια ανά ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και των προδιαγραφών ΣΚ-303 και ΣΚ-350 του ΚΕΔΕ. Αν η ποσότητα σκυροδέματος είναι μεγαλύτερη από 150 m3, τότε θα λαμβάνονται 12 δοκίμια

Η ευθύνη λήψεως των δοκιμίων ανήκει στον εργολάβο.

Τα δοκίμια πρέπει να βγούν από τις μήτρες μέσα σε 20 έως 32 ώρες από της παρασκευής τους για να παραδοθούν αμέσως σε αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στην Υπηρεσία και στον επιβλέποντα μηχανικό.

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΠΔ29
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 12-12
ΚΛ. 1:25

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΩΝ ΠΔ30,ΠΔ31,ΠΔ32
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 13-13
ΚΛ. 1:25

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΩΝ ΠΔ33 & ΠΔ33α
ΚΛ. 1:50



ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

		C20/25		C25/30		C30/37		C35/45	
1.	ΔΟΚΟΙ	ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.	ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.	ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.	ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.
	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΩ	67Φ	135Φ	57Φ	107Φ	51Φ	96Φ	45Φ	85Φ
	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΤΩ	47Φ	94Φ	40Φ	80Φ	36Φ	72Φ	32Φ	64Φ
	ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΩ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ	47Φ	88Φ	40Φ	75Φ	36Φ	67Φ	32Φ	59Φ
	ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΤΩ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ	33Φ	66Φ	28Φ	56Φ	25Φ	50Φ	22Φ	45Φ
2.	ΣΤΥΛΟΙ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ		66Φ		56Φ		50Φ		45Φ
3.	ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ		94Φ		80Φ		72Φ		64Φ
4.	ΠΛΑΚΕΣ d≤0.25m ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ		47Φ		40Φ		36Φ		32Φ
	ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ		94Φ		80Φ		72Φ		64Φ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
(Σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ. 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

- Κατηγορία Σκυροδέματος	: C25/30
- Κατηγορία Έκθεσης	: XC2
- Κατηγορία Κάθισης	: S3
- Επιθυμητή Κάθιση	: 10-15 cm
- Μέγιστος Κόκκος	: 31.5 mm
- Δοκίμια έλεγχου	: Κυβικά 15x15x15 cm
- Min Περιεκτικότητα σε τσιμέντο	: 300kg/m3
- Λόγος Νερού προς Τσιμέντο	: 0.60
- Εφαρμογή Επιχρίσματος	: Ναι
- Συμπύκνωση	: Δονητές Μάζας
- Χρήση Θαλασσινού Νερού	: Οχι
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
α) Αντλησιμότητα	: ναί
β) Συνεγνόπηξα	: συνήθης
γ) Παραθαλάσσιο περιβάλλον	: όχι
δ) Χημικές προσβολές	: όχι
ε) Αντοχή σε επιφαν. φθορά	: όχι
στ) Μέσα σε νερό ή θάλασσα	: όχι
ζ) Χαμηλή θερμοκρασία	: όχι

Ψηφιακά υπογράφεται από ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Ημερομηνία: 2015.07.23 11:51:53 +03'00'

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: **ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΙΛΙΟΥ**

ΘΕΣΗ: οδός ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ - Ο.Τ. 571 - ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:		ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :	ΕΥΘΑΛΙΑ ΛΙΑΠΑΚΗ αρχιτέκτων μηχανικός	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ αρχιτέκτων μηχανικός
ΣΤΑΤΙΚΑ :	ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΛΤΑΚΗΣ πολιτικός μηχανικός	ΣΤΑΤΙΚΑ :	ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ πολιτικός μηχανικός
Η / Μ :	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΛΑΚΗΣ ηλεκτρολόγος μηχανικός	Η / Μ :	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ μηχανολόγος μηχανικός
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ :	ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΛΥΤΗ γεωλόγος	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ :	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ γεωλόγος
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΝΙΑΣ γεωπόνος	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ γεωπόνος

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΩΝ ΦΥΛΛΟ 2 ΑΠΟ 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **Σ-13**

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 & 1:25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 89240 ΕΔΡΑ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΑ 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ. 6977773656 Α.Φ.Μ. 066365925 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		ΘΕΩΡΗΣΗ