## ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΤ (ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ – ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ)

ΚΛ.1: 20




## ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΤ (ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ – ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ)

ΚΛ.1: 20




## ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ)

ΚΛ.1: 20




### ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΠΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ C16/20
3. ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (3Α) ΠΑΧΟΥΣ 10cm
4. ΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΚΥΡΑ ΚΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ
5. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ
6. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ C20/25
7. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ C12/15 ΠΑΧΟΥΣ 10εκ.

## ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΚΛ. 1:50




## ΤΟΜΗ Λ1 – Λ1

ΚΛ1: 50




## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΚΛ. 1:20




## ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

### Ι ΦΟΡΤΙΑ

**α. ΜΟΝΙΜΑ**

| | | |
|---|---|---|
| Ιδιον βαρος Οπλισμένου Σκυροδέματος | : | 25.0 KN/m$^3$ |
| Ιδιον βαρος δομικού χάλυβα | : | 78.0 KN/m$^3$ |
| Ιδιον βαρος εδάφους | : | 20.0 KN/m$^3$ |
| Επιφόρτιση δαπέδων εσωτερικών χώρων | : | 4.0 KN/m$^2$ |
| Επικάλυψη δαπέδων εξωστών | : | 2.5 KN/m$^2$ |
| Επικάλυψη μη βατού δώματος | : | 2.5 KN/m$^2$ |
| Επιφόρτιση μη βατού δώματος με φύτευση | : | 6.5 KN/m$^2$ |
| Δρομικές οπτοπλινθοδομές | : | 2.1 KN/m$^2$ |
| Μπατικές οπτοπλινθοδομές | : | 3.6 KN/m$^2$ |

**β. ΚΙΝΗΤΑ**

| | | |
|---|---|---|
| Κινητό μη βατού δώματος | : | 2.0 KN/m$^2$ |
| Κινητο βατού δώματος | : | 5.0 KN/m$^2$ |
| Κινητά Φορτία εν γένει | : | 5.0 KN/m$^2$ |
| Κινητά Φορτία κλιμάκων | : | 5.0 KN/m$^2$ |
| Κινητά Φορτία εξωστών | : | 5.0 KN/m$^2$ |
| Ταχύτητα αναφοράς ανέμου (σύμφωνα με τον EC1) | : | 33.0 m/sec$^2$ |
| Κατηγορία εδάφους | : | IV |

### ΙΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

| | | |
|---|---|---|
| Σεισμικότητα περιοχής | : | II |
| Οριζόντια σεισμική επιτάχυνση εδάφους | : | $a_g$=0.24$g$ |
| Συντελεστής Φασματικής ενίσχυσης | : | $\beta_0$=2.50 |
| Κατηγορία εδάφους | : | (Β) |
| Σπουδαιότητα κατασκευής | : | $\Sigma\gamma$= 1.15 |
| Συντελεστής συνδυασμού δράσεων | : | $\psi_2$ =0.50 |
| Φάσμα απόκρισης | : | Κατ? ΕΑΚ2000 |
| Συντελεστής θεμελίωσης | : | ?=1.00 |
| Συντελεστής συμπεριφοράς | : | q=3.50 |
| Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης | : | ζ=5% |

### ΙΙΙ ΥΛΙΚΑ

| | | |
|---|---|---|
| Ασπλο σκυρόδεμα καθαριότητας | : | C12/15 |
| Οπλισμένο σκυρόδεμα εν γένει | : | C25/30 |
| Ελαφρό οπλισμένο σκυρόδεμα πλακών επί εδάφους | : | C16/20 |
| Νευρογλύφεις σκυροδεμάτων | : | B500C |
| Δομικός χάλυβας εν γένει | : | S275 κατ? EN10025 |
| Κοχλίες (εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχέδια) | : | Κατηγορί?α 8.8 |

### IV ΕΔΑΦΟΣ

Σύμφωνα με την γεωτεχνική μελέτη

| | | |
|---|---|---|
| Είδος εδάφους | : | Αμμώδ?ης Μαργαν?ο Αργιλλ? |
| Επιτρεπόμενη τάση εδάφους | : | σ= 205 KN/m$^2$ |
| Δείκτης εδάφους | : | K= 25 MN/m$^3$ |

### V ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΟΦΩΝ

Δεν ελέφθη καμία πρόβλεψη

### VI ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ c$_{nom}$

| | | |
|---|---|---|
| Κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος | : | 2 |
| Πλάκες | : | 25mm |
| Υποστυλώματα, τοιχεία | : | 30mm |
| Δοκοί | : | 30mm |
| Σταγείς θεμελίωσης (σκυροδέτηση επί στρώσης σκυροδέματος καθαριότητας) | : | 50mm |
| Σταγείς θεμελίωσης (σκυροδέτηση χωρίς στρώση σκυροδέματος καθαριότητας) | : | 75mm |
| Πλάκα επί εδάφους | : | 40mm |

### VII ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Ε.Κ.Ο.Σ. 2000/2010)
- ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Α.Κ. 2000/2010)
- ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Χ. 2008)
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Σ. 2002)
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 0 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 1 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 3 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 4 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

### ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

| | C20/25 | | C25/30 | | C30/37 | | C35/45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ΔΟΚΟΙ | ΑΓΚΥΡ. | ΠΑΡΑΘ. | ΑΓΚΥΡ. | ΠΑΡΑΘ. | ΑΓΚΥΡ. | ΠΑΡΑΘ. | ΑΓΚΥΡ. | ΠΑΡΑΘ. |
| ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΩ | 67Φ | 135Φ | 57Φ | 107Φ | 51Φ | 96Φ | 45Φ | 85Φ |
| ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΤΩ | 47Φ | 94Φ | 40Φ | 80Φ | 36Φ | 72Φ | 32Φ | 64Φ |
| ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΩ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ | 47Φ | 88Φ | 40Φ | 75Φ | 36Φ | 67Φ | 32Φ | 59Φ |
| ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΤΩ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ | 33Φ | 66Φ | 28Φ | 56Φ | 25Φ | 50Φ | 22Φ | 45Φ |
| 2. ΣΤΥΛΟΙ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ | | 66Φ | | 56Φ | | 50Φ | | 45Φ |
| 3. ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ | | 94Φ | | 80Φ | | 72Φ | | 64Φ |
| 4. ΠΛΑΚΕΣ d<0.25m ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ | | 47Φ | | 40Φ | | 36Φ | | 32Φ |
| ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ | | 94Φ | | 80Φ | | 72Φ | | 64Φ |

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

(Σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ. 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ**

| | |
|---|---|
| - Κατηγορία Σκυροδέματος | : C25/30 |
| - Κατηγορία Έκθεσης | : XC2 |
| - Κατηγορία Κάθισης | : S3 |
| - Επιθυμητή Κάθιση | : 10-15 cm |
| - Μέγιστος Κόκκος | : 31.5 mm |
| - Δοκίμια ελέγχου | : Κυβικά 15x15x15 cm |
| - Min Περικοπότητα σε τσιμέντο | : 300kg/m3 |
| - Λόγος Νερού προς Τσιμέντο | : 0.60 |
| - Εφαρμογή Επαρίδματος | : Ναι |
| - Συμπύκνωση | : Δονητές Μάζας |
| - Χρήση Θαλασσινού Νερού | : Οχι |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | |
| α) Αντλησιμότητα | : ναί |
| β) Στεγανότητα | : συνήθης |
| γ) Παρεθαλάσσιο περιβάλλον | : όχι |
| δ) Χημικές προσβολές | : όχι |
| ε) Αντοχή σε επίφορτο φόρτιση | : όχι |
| στ) Μέσα σε νερό ή θάλασσα | : όχι |
| ζ) Χαμηλή θερμοκρασία | : όχι |

### ΕΝΤΟΛΗ ΛΗΨΕΩΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Σε κάθε διάστημα και για ποσότητα σκυροδέματος μέχρις 150 m3 ανά κατηγορία σκυροδέματος, θα λαμβάνονται 6 κυβικά δοκίμια ανά ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και των προδιαγραφών ΣΚ-303 και ΣΚ-350 του ΚΕΔΕ. Αν η ποσότητα σκυροδέματος είναι μεγαλύτερη από 150 m3, τότε θα λαμβάνονται 12 δοκίμια

Η ευθύνη λήψεως των δοκιμίων ανήκει στον εργολάβο.

Τα δοκίμια πρέπει να βγουν από τις μήτρες μέσα σε 20 έως 32 ώρες από της παρασκευής τους για να παραδοθούν αμέσως σε ανεγνωρισμένο εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στην Υπηρεσία και στον επιβλέποντα μηχανικό.


ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: **ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΙΛΙΟΥ**

ΘΕΣΗ: οδός ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ - Ο.Τ. 571 - ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ: ΕΥΘΑΛΙΑ ΛΑΠΑΚΗ αρχιτέκτων μηχανικός
ΣΤΑΤΙΚΑ: ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΛΤΑΚΗΣ πολιτικός μηχανικός
Η / Μ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ ηλεκτρολόγος μηχανικός
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ: ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΛΥΤΗ γεωλόγος
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΝΙΑΣ γεωπόνος

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ αρχιτέκτων μηχανικός
ΣΤΑΤΙΚΑ: ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ πολιτικός μηχανικός
Η / Μ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ μηχανολόγος μηχανικός
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ γεωλόγος
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ γεωπόνος


ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **Σ-02**

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 & 1:20

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

| Α/Α | ΗΜ/ΝΙΑ | Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ | Ο ΕΛΕΓΞΑΣ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ | Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ | Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΛΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 89240
ΕΔΡΑ: Ρ. ΧΟΥΝΤΑΛΗ 4, 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ. 6977775558
Α.Φ.Μ. 066365805 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ