



Βαθμός Ασφαλείας:.....
Βαθμός Προτεραιότητας: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Ηράκλειο, 8/01/2018
Αρ. Πρωτ.: 1883

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:.....

Ταχ. Δ/ση: Διονυσίου 13Α
Τ.Κ: 716 01 Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο
Πληροφορίες: : Σφακιανάκη Ελένη
Σπυριδάκης Γιάννης
Τηλ.: 2813409-865
Fax: 2813409-870
E-mail :sfakianaki_e@heraklion.gr

ΠΡΟΣ :
Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων
Υπόψη κ. Μανουσάκη Εμμανουήλ

Κοιν.:
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Μελετών
κο Αναστασάκη Γ.

**ΘΕΜΑ: Διαβίβαση μελέτης Φωτισμού ανάδειξης εκθεμάτων & Κλειστού κυκλώματος Τ.Υ
για τη συντήρηση και επισκευή στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.**

Σας διαβιβάζουμε τη μελέτη του θέματος η οποία εντάσσεται στο έργο «Συντήρηση – Επισκευή κτηρίου Βασιλικής Αγίου Μάρκου» με Κ.Α. 61-7331.001 και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Δ/ντής Τεχνικών Έργων

Μιχελάκης Νίκος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συνημμένα

Μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός, σχέδιο ισχυρών ρευμάτων-φωτισμού, σχέδιο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, φωτοτεχνική μελέτη)

Η με αριθμ. Πρωτ 156676/20-12-2017 έγκριση της μελέτης από το υπουργείο πολιτισμού & αθλητισμού

Εσωτερική Διανομή


1. Τμήμα Πρωτοκόλλου(σχέδιο)
2. αρχείο Διεύθυνσης
3. Αρμόδιος υπάλληλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**



9/1/18
[Signature]

Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2017
Αρ.Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ
541374/53163/6152
Φ. Έργου : 860.001.002
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Καρύτση 12
Ταχ.Κώδ. : 10561
Πληροφ. : Φωτεινή Τάσσιου
Τηλέφωνο : 210 3313470
FAX : 210 3233989
e-mail : dmeempk@culture.gr

Προς: 1. Διεύθυνση Αναστήλωσης
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Μνημείων
Τζιραίων 8-10 Τ.Κ 117 42 Αθήνα

2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Τμήμα Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών
Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής
Έρευνας και Μουσείων
Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη
Τ.Κ 712 02 Ηράκλειο

3. Δήμος Ηρακλείου
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και
Μελετών
Διονυσίου 13^Α Τ.Κ 716 01
Νέα Αλικαρνασσοί Κρήτης

Θέμα: Μελέτη φωτισμού ανάδειξης εκθεμάτων και τοποθέτησης κλειστού κυκλώματος TV στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στην εντός των τειχών πόλη του Ηρακλείου.

Σχετ.: το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/196135/126188/3565/1201/20-06-2017 έγγραφο.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αναφορά της υπαλλήλου της ΔΜΕΕΜΠΚ του ΥΠΠΟΑ κας Φωτεινής Τάσσιου που αφορά στη μελέτη του θέματος.

Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις-υποδείξεις.

Εσωτερική Διανομή:
1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ. (Α2)

Ο Προϊστάμενος της Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.
Κωνσταντίνος Φρισήρας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Αρχείου και ενημέρωσης κοινού



Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

26 ΙΟΥΛ. 2017

296044/28426/3818

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ : Την ΔΜΕΕΜΠΚ

Της Φωτεινής Τάσσιου,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΘΕΜΑ : Μελέτη φωτισμού ανάδειξης
εκθεμάτων και τοποθέτησης κλειστού
κυκλώματος TV στη Βασιλική του
Αγίου Μάρκου στην εντός των τειχών
πόλης του Ηρακλείου

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ.
ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/
196135/126188/3565/1201/
20-06-2017
έγγραφα

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017

Σχετικά με την Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών

Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, που αφορά στις
«Εργασίες Συντήρησης και επισκευής της Βασιλικής του Αγ.
Μάρκου» και συγκεκριμένα στον Φωτισμό Ανάδειξης
εκθεμάτων και εγκατάστασης κλειστού κυκλώματος T.V.,
συμφωνώ με τη συντάξασα με τις εξής παρατηρήσεις-
υποδείξεις:

- α) Οι ράγες που προτείνονται για τον φωτισμό ανάδειξης
των εκθεμάτων θα ήταν προτιμότερο να αναρτηθούν με
σύστημα μεταλλικών ντιζών που θα πακτώνονται σημειακά
στην οροφή, αντί της τοποθέτησης επί της οροφής, με
αποτέλεσμα την μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο μνημείο.
- β) Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον τρόπο διέλευσης των
καλωδιώσεων και να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
προτύπου του ΕΛΟΤ HD 384.
- γ) Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί η θερμοκρασία
χρώματος των λαμπτήρων, που καθορίζει και τη χρωματική
απόδοση στο χώρο.
- δ) Η εταιρεία που θα εγκαταστήσει το παραπάνω σύστημα
να αναλάβει την υποχρέωση της εκπαίδευσης των
υπαλλήλων που θα το χειριστούν.

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑΣΣΙΟΥ

27/7/17

ΤΜ. ΔΡΥ.	ΤΜ. ΖΤΑΤ.	ΤΜ. Ε/Μ
ΤΜ. ΠΡΟΓΝ.	ΤΜ. Α/Ε/Κ/Σ/Σ	
ΤΜ. ΜΑΔΑ		

Κ^ς Τ^ς 66100