

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

(ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΜΑ - ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ!)

Α. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ
Πολ. Μηχανικός

κατάλληλη εξοπλισμού 1,5X1,3 μ. (εσωτερικό)
καλυπτόμενη με σχάρα σφαιρική 1,7X1,6 μ.
για την έκδοση αέρος.

Φ12

οπλισμένο σκυρόδεμα
C20/25

αντιολισθητική επίστρωση
λαμαρίνα 4mm

T2▲

δύο σκιρτές τσιμεντοσωλήνες
2Χ4Φ10 για την έξοδα υπογείων
καλωδίων Χ.Τ.

καταπακτή 2,5X1,5 μ. για την ε
μηχανήμάτων και έργο αέρα. Κ

μια σειρά τιμωροσωλήνων
για την είσοδο και έξοδο

ΚΑΤΟΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε.Η.

KLIMAKA 1:50