

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την: **την Υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ»** ποσού **3.906,00 €** σε βάρος του: **ΚΑ 60-6264.005** με τίτλο: «**Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων**» του προϋπολογισμού έτους **2019-2020-2021**.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αρν- 50531100-7	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ
1	Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή καυστήρων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ	75	42,00 €	3.150,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ	3.150,00 €
			ΦΠΑ 24%	756,00 €
			ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	3.906,00 €

Ποσό έως 854,00 € θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του 2019,

Ποσό έως 1.526,00 € θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του 2020 και

Ποσό έως 1.526,00 € θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του 2021

ΘΕΜΑ: Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Την αναγκαιότητα της **Υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ»**

5) Την 445/19 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

6) Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

Η υπηρεσία θα γίνεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Η Εργασία Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή καυστήρων θα περιλαμβάνει:

1. Αποσυναρμολόγηση λέβητα και καυστήρα
2. Εξαγωγή-καθαρισμός ελατηρίων-λέβητα
3. Καθαρισμός λέβητα-καυστήρα
4. Καθαρισμός μπεκ πετρελαίου ή αντικατάσταση
5. Καθαρισμός φίλτρου αντλίας και φίλτρου πετρελαίου
6. Έλεγχος σωληνώσεων στο χώρο του λεβητοστασίου
7. Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων
8. Στεγάνωση καπναγωγού
9. Μετρήσεις και ρύθμιση καυσαερίων
10. Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος κεντρικής θέρμανσης
11. Έκδοση φύλλου έλεγχου-θεωρημένο από σωματείο

(Οι μετρήσεις θα γίνονται με πιστοποιημένο αναλυτή καυσαερίων)

Τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα επιβαρύνουν τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Η συντήρηση των λεβητοστασίων-καυτήρων περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Ελληνικούς Κανονισμούς, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται όλα τα λεβητοστάσια των δημοτικών κτιρίων της υπηρεσίας του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (εντός του Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Μετά το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται ΕΓΚΥΡΟ πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του λέβητα-καυστήρα των εγκαταστάσεων που θα βεβαιώνει την κάθε εργασία.

Ο προμηθευτής οφείλει να δημιουργήσει φάκελο ελέγχου για κάθε παιδικό σταθμό ή υπηρεσίας του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, που θα φυλάσσεται εντός του κτιρίου.

	ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δελατόλας Νικόλαος	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπογραφή			
Ημερομηνία			