



ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 / 06 / 2020

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ : της

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**

ΚΑ:30-7133.002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.370,20 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται.

Όλα τα είδη, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις , καθώς και σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και πλήρης λειτουργία.

**ΟΜΑΔΑ 3η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Κεντρική μονάδα συστήματος.

Κεντρική μονάδα συστήματος (12) ζωνών επεκτεινόμενη έως 76 ενσύρματες ή ασύρματες ζώνες με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη και μονάδα GSM για λεπτομερή αναφορά συμβάντων με SMS αλλά και απομακρυσμένο οπλισμό –αφοπλισμό του συστήματος Να μπορεί να χωριστεί σε (4)

περιοχές , να μπορεί να δεχτεί (4) πληκτρολόγια αφής με ελληνικό μενού και (4) τηλεχειριστήρια. Θα πρέπει να περιλαμβάνει το κέντρο συναγερμού ,το κουτί ,τον ασύρματο δέκτη την κεραία την μονάδα GSM και τον μετασχηματιστή.

2. Πληκτρολόγιο αφής. Πληκτρολόγιο αφής για το σύστημα συναγερμού , χρώματος λευκού ή μαύρου.

3. Ανιχνευτής υπεράθρων με επεξεργαστή. Ανιχνευτής υπεράθρων με επεξεργαστή έως 13 μέτρα με κάλυψη 90 μοίρες και με διπλό παθητικό υπέρυθρο στοιχείο .

4.Εξωτερική σειρήνα. Εξωτερική αυτοτροφοδοτούμενη σειρήνα (με μπαταρία 12V) με είσοδο βοηθητικής ενεργοποίησης και είσοδο απενεργοποίησης και με ένδειξη με LED.

5.Πιεζοηλεκτρική σειρήνα ,Πιεζοηλεκτρική σειρήνα (με μπαταρία 12V) και με ακουστική ισχύ 110 DB

6. Μπαταρία 12Vκαι 7 Ah

7. Μαγνητικές επαφές. Μαγνητικές ενσύρματες επαφές εσωτερικού τύπου έτσι ώστε να μην είναι ορατές σε χρώμα που διατίθενται λευκό ή καφέ.

Ηράκλειο, 30 / 06 / 2020

**Συντάχθηκε
Η προϊσταμένη του τμήματος**

Αχλαδιανάκη Σοφία

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστάσας

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β Βαθμό