ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Αρ.Πρωτ.: 65033/2020, Ημερ.: 30/07/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : οδός Διονυσίου 13Α
Ταχ. Κώδικας : 71408 Ν. Αλικαρνασσός Δήμου Ηρακλείου
Πληροφορίες : Εμμ.Μανουσάκης
Τηλέφωνο : 2813-409897
Fax : 2813-409870
E-mail : manousakis-m@heraklion.gr

Ηράκλειο, **30/07/2020**
Αρ. Πρωτ. : .....

ΠΡΟΣ:
Όλους τους Οικονομικούς Φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (10) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ WC ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.
ΚΟΙΝ: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηρακλείου (για ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ)

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις διαγωνισμού (2)

ΣΧΕΤ.: -

Σε ότι αφορά την περίφραξη των δύο (2) οικοπέδων, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Το συνολικό μήκος της περίφραξης των οικοπέδων ανέρχεται στα 155,00μ
2. Ο τύπος περίφραξης περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και το σχέδιο Λ.11.04 με συνολικό ύψος 2,00μ. Στην υπόψη περίφραξη συμπεριλαμβάνονται δύο (2) μεταλλικές πόρτες μία για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με το σχέδιο Λ.11.04 .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του
Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Εμμανουήλ Μανουσάκης
Δίπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ο Προϊστάμενος
της Δνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών

Νίκος Μιχελάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συνημμένα
Το σχέδιο λεπτομερειών Λ.11.04 (ισχύει για συνολικό ύψος 2,00μ)
Εσωτερική Διανομή
κ. Εμμ.Μανουσάκη (για το φάκελο της προμήθειας)