



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων
 Ταχ. Δ/ση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου
 Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης
 Τηλ.: 2813409613/614
 E-mail : diaxirisi@heraklion.gr
 Ηράκλειο 13/04/2021

ΕΡΓΟ: Ετήσια συντήρηση - αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Δημοτικού
 Πρατηρίου Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων και των Αποθηκών Διαχείρισης
 Αναλωσίμων Υλικών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Χρέωση Κ.Α 10-6265.009, με τίτλο «Συντήρηση πυρασφάλειας»,
 CPV: 50413200 - 5 «Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης»
 CPV: 35111000 - 5 «Πυροσβεστικός εξοπλισμός»

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα αγοράς, στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς, παράδοσης και τοποθέτησης των υπό ανάθεση πυροσβεστήρων του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	Φ.Π.Α. 24%	ΔΑΠΑΝΗ
1	Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO ₂ , 5-6 Kgr	TEM	5	5,00	25,00	6,00	31,00
2	Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως 5/6 Kgr	TEM	32	5,00	160,00	38,40	198,40
3	Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Οροφής ξηράς κόνεως 12 Kgr	TEM	1	5,00	5,00	1,20	6,20
4	Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως Kgr	TEM	2	5,00	10,00	2,40	12,40
5	Συντήρηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως 25kg	TEM	4	10,00	40,00	9,60	49,60
6	Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως 12 Kgr	TEM	2	8,00	16,00	3,84	19,84
7	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα παντός τύπου *	TEM	46	6,00	276,00	66,24	342,24
8	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ABCE 40% KERR **	kgr	269	2,00	538,00	129,12	667,12
9	Αναγόμωση πυροσβεστήρα διοξειδίου άνθρακα ή αφρού ***	kgr	30	2,00	60,00	14,40	74,40
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ./kgr / Υδραυλική δοκιμή 46 /346/46					1130,00	271,20	1401,20

* Η υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απαιτείται

** Η αναγόμωση πυροσβεστήρα θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απαιτείται

*** Η αναγόμωση πυροσβεστήρα θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απαιτείται

Β. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συντήρησης των πυροσβεστήρων απαιτηθούν ανταλλακτικά απαραίτητα για τη σωστή τους λειτουργία, αυτά θα βαρύνουν τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, **αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση αναλυτική βεβαίωση από τον ανάδοχο** και έως στο ποσό των **372,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και τον Φ.Π.Α. 24%**

A/A	ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	Φ.Π.Α. 24%	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με σχετική ενημέρωση από τον ανάδοχο	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	1	300,00	300,00	72,00	372,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ. 1					300,00	72,00	372,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ	1130,00	271,20	1401,20
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Β. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	300,00	72,00	372,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Α / Β /	1430,00	343,20	1773,20

Ο Συντάκτης
Υπεύθυνος του Τμήματος
Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων

Γιώργος Πεδιαδιτάκης

Η Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ελένη Σταυρακάκη