



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης Γεώργιος
Τηλ.: 2813409613
Fax: 2813409616
E-mail : diaxirisi@heraklion.gr

ΕΡΓΟ: 1. Ετήσιος έλεγχος διαρροής υγρών
καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση
των αντλιών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων
2. Προμήθεια & αντικατάσταση (Πομποδέκτης
ακροσωληνίου) Εξοπλισμού Δημοτικού Πρατηρίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ετήσιος έλεγχος διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων & αντικατάσταση (Πομποδέκτης ακροσωληνίου)

Αναλυτική Περιγραφή Προμήθειας & Εργασιών

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ενδιαφέρεται να προβεί

1. Ετήσιος έλεγχος διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων,

2. Προμήθεια & αντικατάσταση **tag reader** (Πομποδέκτης ακροσωληνίου) Εξοπλισμού Δημοτικού Πρατηρίου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και να αναθέσει την επισκευή τους με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με Απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών, και αναλυτικά τα παρακάτω:

α. Την συμφωνία ισοζυγίου δεξαμενών με τους μετρητές των αντλιών, με έναρξη διαδικασίας ελέγχου σε όλα τα σημεία (αντλίες, σύνδεσμοι, δικλείδες κ.λπ.) για να εντοπίσουμε τυχόν διαρροή καυσίμου.

β. Στην λιτρομέτρηση όλων των αντλιών και των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου.

γ. Στους απαραίτητους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα, στους αισθητήρες στάθμης και τροφοδοτικού αυτών, στην επικοινωνία των αντλιών με τους αισθητήρες των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου.

δ. Στην προμήθεια & αντικατάσταση Πομποδέκτη ακροσωληνίου **tag reader** για την Αντλία Πετρελαίου σε ακροσωληνίο 1''

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένης εμπειρίας συνεργείο τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο των εργασιών.

Μετά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα προσκομίσει:

Δελτίο περιγραφής εργασιών και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε.

Επίσης αν απαιτηθούν τυχόν μικρουλικά, αυτά θα είναι έως το συνολικό ποσό των **297,60** ευρώ (εργασιών και υλικών) συμπεριλαμβανομένου και τον Φ.Π.Α. 24%.

Η πίστωση θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 10-6265.013, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού κεντρικής αποθήκης αναλώσιμων ειδών και Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων» και ποσού 1.463,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2021.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ