



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης Γεώργιος
Τηλ.: 2813409613
Fax: 2813409616
E-mail : diaxirisi@heraklion.gr

ΕΡΓΟ : Δεξαμενή μεταφοράς, αποθήκευσης
& Ανεφοδιασμού Πετρελαίου κίνησης
οχημάτων του Δημοτικού
Πρατηρίου Καυσίμων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ με πιστοποίηση ADR του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων

Αναλυτική - Γενική Περιγραφή

Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν την μελέτη για την προμήθεια μιας (1) δεξαμενής πετρελαίου μεταφοράς - ανεφοδιασμού καυσίμων, του Δημοτικού Πρατηρίου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Προμήθεια μιας (1) Δεξαμενής πολυαιθυλενίου σχεδιασμένη για τη μεταφορά των καυσίμων ντίζελ (Πετρέλαιο) που να έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

Η Δεξαμενή για τη μεταφορά των καυσίμων ντίζελ (Πετρέλαιο) θα είναι πλήρες εξοπλισμένη έτοιμη για χρήση.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από γραμμικό πολυαιθυλένιο με περιστροφική χύτευση, και να προσδίδει εξαιρετική αντοχή ενάντια στους κραδασμούς, τις αλλαγές της θερμοκρασίας, τις χημικές επιθέσεις και τις κακές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς με έγκριση σήμανση ADR

- Η διαφάνεια της Δεξαμενής να επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της στάθμης του καυσίμου.
- Να μπορεί εύκολα να πλυθεί με συνηθισμένα απορρυπαντικά, έχοντας λεία επιφάνεια.
- Να συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένες εσοχές, ενισχυμένες με ανθρακούχο χάλυβα με επικάλυψη ψευδαργύρου, που να επιτρέπουν την ανύψωση με περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα (πλήρες φορτίο) από το κάτω μέρος.
- Να διαθέτει σημεία ανάρτησης για ανυψωτικές εργασίες (όταν είναι άδειο) από την κορυφή της δεξαμενής.
- Όγκος Δεξαμενής: **960 Λίτρα.**

• Διαστάσεις Δεξαμενής (ΠxΜxΥ): 995x1.830x1.000 χιλ.

• Να συμπεριλαμβάνει κάλυμμα κεφαλής με βιδωτό καπάκι διαμέτρου 220 χιλιοστών, με φλάντζα, και με ενσωματωμένη βαλβίδα εξαερισμού, καθώς και μπάρα ασφαλείας που κλειδώνει.

• Να συμπεριλαμβάνει αντλία μπαταρίας 12 V DC, με ρυθμό ροής 40 Λίτρα / λεπτό ή 60 Λίτρα/λεπτό.

Η μονάδα μεταφοράς καυσίμου να εμπεριέχεται σε διαμέρισμα μέσα στη δεξαμενή το οποίο είναι εφοδιασμένο με μια πόρτα που να κλειδώνει.

• Να συμπεριλαμβάνει εύκαμπτος σωλήνας καυσίμου, 5 m μήκος, πλήρης, με ένα αυτόματο ακροφύσιο καυσίμου.

• Να συμπεριλαμβάνετε - τοποθετημένος μεγάλος αναλογικός μετρητής 3 ψηφίων.

• Να συμπεριλαμβάνετε – τοποθετημένο φίλτρο κασέτα για την κατακράτηση του νερού, με ικανότητα φιλτραρίσματος 30 microns.

• Να συμπεριλαμβάνετε – τοποθετημένο μεγάλο φίλτρο για τα καύσιμα, από ανοξείδωτο χάλυβα, με στοιχεία φιλτραρίσματος, με περίβλημα και κεφαλή αλουμινίου. Να μπορεί να εγκατασταθεί μόνο με αντλία συνεχούς ρεύματος.

• Να συμπεριλαμβάνετε **Αξεσουάρ** για την τροφοδοσία καυσίμου της μπαταρίας από το όχημα ή με κροκοδειλάκια ή αντάπτορας για σύνδεση στον αναπτήρα του οχήματος.

• Να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς της δεξαμενής τα οποία θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

♦ Ο ανάδοχος προμηθευτής πρέπει να μας προσκομίσει δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, και στην κάλυψη τυχόν ανταλλακτικών για τουλάχιστον (4) τέσσερα έτη.

♦ Ο ανάδοχος προμηθευτής πρέπει να μας προσκομίσει βεβαίωση έγκρισης σήμανσης ADR της δεξαμενής.

Η πίστωση θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 10-7135.009, με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό Πρατήριο καυσίμων» και ποσού 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΩΡΗΣΗ

Τεχνικών Προδιαγραφών

Ο Υπάλληλος του Δήμου

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Γεώργιος Πεδιαδιδάκης

Έλαβε γνώση για την ανωτέρω προμήθεια
Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Ελένη Σταυρακάκη