



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Πεδιαδিতάκης Γεώργιος
Τηλ.: 2813409613
E-mail : diaxirisi@heraklion.gr

ΕΡΓΟ: Ετήσιος έλεγχος διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών των αντλιών, στην αντικατάσταση των READER πιστολιών αντλιών Νο 1 & 3 καθώς και στην αντικατάσταση του Δημοτικού Πρατήριου Καυσίμων στο περιστροφικό ρακόρ αντλίας Νο 1 του Δημοτικού Πρατήριου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ετήσιος έλεγχος διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών, στην αντικατάσταση των READER πιστολιών αντλιών Νο 1 & 3 καθώς και στην αντικατάσταση στο περιστροφικό ρακόρ αντλίας Νο 1, του Δημοτικού Πρατήριου Τροφοδοσίας Καυσίμων

Αναλυτική Περιγραφή (εργασιών + αντικατάστασης υλικών)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης θα προβεί στον Ετήσιο έλεγχο διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών, στην αντικατάσταση των READER πιστολιών αντλιών Νο 1 & 3 καθώς και στην αντικατάσταση στο περιστροφικό ρακόρ αντλίας Νο 1, του Δημοτικού Πρατήριου Τροφοδοσίας Καυσίμων, και θα αναθέσει τον έλεγχο και την επισκευή τους, με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με Απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών, και αναλυτικά τα παρακάτω:

- α. Την συμφωνία ισοζυγίου δεξαμενών με τους μετρητές των αντλιών, με έναρξη διαδικασίας ελέγχου σε όλα τα σημεία (αντλίες, σύνδεσμοι, δικλείδες κ.λπ.) για να εντοπίσουμε τυχόν διαρροή καυσίμου.
- β. Στην λιτρομέτρηση όλων των αντλιών και των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου.
- γ. Στους απαραίτητους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα, στους αισθητήρες στάθμης και τροφοδοτικού αυτών, στην επικοινωνία των αντλιών με τους αισθητήρες των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου.
- δ. Στην αντικατάσταση των READER πιστολιών αντλιών Νο 1 & 3 τροφοδοσίας οχημάτων.
- ε. Στην αντικατάσταση στο περιστροφικό ρακόρ της αντλίας Νο 1, του Δημοτικού Πρατήριου Τροφοδοσίας Καυσίμων
- στ. Στην αντικατάσταση τυχόν μικρουλικά αν απαιτηθούν κατά την διαδικασία του ετήσιου ελέγχου διαρροής υγρών, και στο συνολικό αυτό ποσό των **297,60** ευρώ (εργασιών και υλικών) συμπεριλαμβανομένου και τον Φ.Π.Α. 24%. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένης εμπειρίας συνεργείο τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο των εργασιών.

Μετά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα προσκομίσει:

Δελτίο περιγραφής εργασιών και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε.

Η πίστωση θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 10-6265.013, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού κεντρικής αποθήκης αναλώσιμων ειδών και Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων» και ποσού **1.717,40** ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2023.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ